

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ

г. Москва

«20» декабря 2012 года

Р Е Ш Е Н И Е

Дисциплинарная комиссия в составе:
Председателя

Осадчий Геннадий
Константинович

Членов

Циммерман Сергей Павлович
Треггер Михаил Юрьевич

рассмотрев на открытом заседании дело о применении в отношении члена Партнерства ООО «ОТОПЛЕНИЕ. РУ» (ОГРН 1087746794354; ИНН 7718710850) мер дисциплинарного воздействия без участия представителя ООО «ОТОПЛЕНИЕ. РУ»

УСТАНОВИЛА

Рассмотрев жалобу Пшеничной Елены Васильевны по объекту: «Московская область, Одинцовский р-он, Знаменское поле, поселок Горки 2, дом 218 (СНТ Сосны) на члена НП «ИСЗС-Монтаж» ООО «ОТОПЛЕНИЕ. РУ» и документы представленные генеральным директором ООО «ОТОПЛЕНИЕ. РУ» Красиковой Элины Маратовны следующее:

На момент проведения проверки нарушений требований законодательства Российской Федерации, стандартов и правил НП «ИСЗС-Монтаж» не выявлено.

Рассмотрев жалобу от Пшеничной Е.В. в качестве мер дисциплинарного воздействия, Дисциплинарная комиссия единогласно

РЕШИЛА

1. Рекомендовать Пшеничной Е.В. запросить проектную организацию выпустившей проект (схему) установки котла выполнить теплотехнический расчет и выдать рекомендации по изоляции деревянного перекрытия от нагрева твердотоплевого котла.
2. После получения решений от проектной организации ООО «ОТОПЛЕНИЕ. РУ» (Красиковой Э.М.) в согласованные сроки с Пшеничной Е.В. выполнить работы по изоляции деревянного перекрытия.
3. ООО «ОТОПЛЕНИЕ. РУ» (Красиковой Э.М.) сообщить в НП «ИСЗС-Монтаж» об устранении замечаний в письменной форме.

**Председатель
Дисциплинарной комиссии**



Г.К. Осадчий